

Bescheinigung

über die energetische Bewertung der Fernwärme nach FW 309-1 für das

Nahwärmenetz „Lauenburg Birnenbaumkamp“ der VERSORGUNGSBETRIEBE ELBE GMBH

Die Bewertung ist nach AGFW Arbeitsblatt FW 309 Teil 1 durchgeführt worden und basiert auf Planungsdaten, die im Zertifizierungsbericht¹ im Einzelnen ausgeführt werden.

Primärenergiefaktor $f_{P,FW}$:	0,49
Anteil der in Kraft-Wärme-Kopplung erzeugten Wärme:	52,6%
Anteil an Wärme aus erneuerbaren Energien:	21,9%

Diese Bescheinigung ist gültig bis zum 03. Juli 2026.

Leck, 03.07.19

Ort, Datum

Helge T

Dipl.-Ing. Helge Thomsen
Geprüfter Gutachter AGFW
 f_P -Gutachter-Nr. FW-609-259

¹ Kurzbericht - Zertifizierung des Primärenergiefaktors nach FW 309 Teil 1 für das Nahwärmenetz „Lauenburg Birnenbaumkamp“ der VERSORGUNGSBETRIEBE ELBE GMBH
Leck, d. 03..07.2019.

